

## Inbetriebsetzungsprotokoll der Erzeugungsanlage

**Anlagenbetreiber**

Name, Firma: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

**Standort der Anlage**

Straße, Hausnr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

### Errichter der Anlage

Firma: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

**Allgemeines**
**In Ordnung: ja    nein**

 Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)  ja     nein

 Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe (Messkonzept)  ja     nein

 Aufbau der Abrechnungs-Messeinrichtung entsprechend den Bestimmungen  ja     nein

Kfm. Inbetriebnahme / Technischer Netzzugang: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

### Technische Anlagendaten

\_\_\_\_\_ kWp Photovoltaikanlage ohne/mit\* Stromspeicher (\*zutreffendes unterstreichen)

**Zählerdaten Einspeisung**

Zählernummer: \_\_\_\_\_

Zählerstand Einspeisung : \_\_\_\_\_

Zählerstand Bezug : \_\_\_\_\_

Wandlerfaktor: \_\_\_\_\_

**Zählerdaten Erzeugung**

Zählernummer: \_\_\_\_\_

Zählerstand Erzeugung: \_\_\_\_\_

Wandlerfaktor: \_\_\_\_\_

Die Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt.

Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagenerrichter, dass die Bedingungen der VDEW – Richtlinie für den Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsnetz erfüllt sind sowie die Technischen Vorgaben nach § 9 EEG durch:

- Teilnahme Netzsicherheitsmanagement (Nachweis Funktionsprüfung durch Protokoll erforderlich)
- Begrenzung  $P_{max}$  auf 70%  $P_{install}$  (wenn zutreffend bestätigt der Anlagenerrichter durch seine Unterschrift, dass er die Leistung der Erzeugungsanlage dauerhaft auf 70% der Anlagenleistung in kWp am Verknüpfungspunkt begrenzt hat)

Unterschrift Betreiber: \_\_\_\_\_

Unterschrift Anlagenerrichter: \_\_\_\_\_